

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №70 комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга
Кировского района Санкт-Петербурга
198188, Санкт-Петербург,
улица Автовская, дом 36, литера А телефон
8(812) 784-20-22
ОКПО 52184541 ОГРН 1027802765484
ИНН 7805145410 КПП 780501001

Главное управление МЧС России по
г. Санкт-Петербургу
Управление по Кировскому району
ОНД и профилактической работы
Кировского района

От 26.07.2023 № 198 п.3

За № _____ от _____

Отчет об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ГБДОУ детском саду № 70 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Новостроек дом 22 литер А

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с представлением	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (звуковое и световое оповещение), не предусмотрены с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуацией детей в безопасную зону (допускается прокладка кабелей соединительных линий от звуковых и световых оповещателей, расположенных 1,2 этажах здания дошкольного образовательного учреждения не в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов (часть кабелей соединительных линий звуковых и световых оповещателей проложены открыто, часть в пластиковых коробах)	01.03.2022г.	Выполнено апрель 2022г.

заведующий



Тихонова И. А.