



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1-214/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 70
Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.
Автовская, д. 36, лит. А, ИНН: 7805145410, ОГРН: 1027802765484;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26.03.2021 года № 30-1-214

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 27 апреля по 28 апреля 2021 года Голубевой Марией Викторовной инспектором
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здание дошкольного
образовательного учреждения, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.
36, лит. А;

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующий ГБДОУ детский сад №70 Кировского района г. Санкт-Петербурга –
Елизарова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа) не соблюдаются требования нормативных документов по	54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2021 года, (взамен: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года); ст. 82, ст. 84, Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в	01.03.2022	

	<p>пожарной безопасности, а именно: оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (звуковое и световое оповещение), не предусмотрены с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуацией детей в безопасную зону (допускается прокладка кабелей соединительных линий от звуковых и световых оповещателей, расположенных 1,2 этажах здания дошкольного образовательного учреждения не в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов (часть кабелей соединительных линий звуковых и световых оповещателей проложены открыто, часть в пластиковых коробах)</p>	<p>редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 3.4 свода правил СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.8, п. 4.9 свода правил СП 6.13130.2013 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.";</p>		
2.	<p>Для отделки пола в группе № 2 применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2. (линолеум) (помещения 33, 35 в плане ПИБ)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13</p>	01.03.2022	
3.	<p>Для отделки пола в группе № 2 применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2. (масляная краска) (помещения 33, 35 в плане ПИБ)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13</p>	01.03.2022	
4.	<p>Для отделки пола в группе № 4 применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2. (линолеум) (помещения 12, 16 в плане ПИБ)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13</p>	01.03.2022	
5.	<p>Для отделки пола в группе № 2 применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ 2. (масляная краска) (помещения 12, 16 в плане ПИБ)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13</p>	01.03.2022	
6.	<p>Для отделки стен в музыкальном зале применен материал с классом</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к</p>	01.03.2022	

пожарной опасности, более чем КМ 0 и (или) КМ 1. (масляная краска) (помещения 39 в плане ПИБ)	Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу Голубева Мария Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«28» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий ГБЛОУ жилищно-коммунального хозяйства Кировского района г. Санкт-Петербурга Е.В. Едущарова

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«28» апреля 2021 г.



(подпись)



(подпись)